

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Departament Planowania i Rozwoju  
ul. Strzeszyńska 58  
60-479 Poznań

Poznań, dnia 26.04.2020 r.

**ZMIANA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA**  
znak 34096/2018 z dnia 19.11.2018 r.

- I. W związku ze zmianą typu paneli fotowoltaicznych oraz falowników przyłączanych do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o., a także na zmianą mocy przyłączeniowej do 162,085 kW zmienia się zapis pierwszego akapitu w warunkach przyłączenia dotyczący charakteru i lokalizacji obiektu, który przyjmuje brzmienie:

**Charakter i lokalizacja obiektu:**

elektrownia fotowoltaiczna dla Oczyszczalni Ścieków Świebodzin zlokalizowana w m. Świebodzin na dz. nr 669 gm. Świebodzin  
z mocą przyłączeniową o wartości 162,085 kW (421 szt. paneli fotowoltaicznych firmy JA SOLAR typu JAM 60S20 o mocy 385 Wp każdy oraz 7 szt. falowników firmy FRONIUS typu SYMO 20.0-3 M o mocy 20 kW każdy i 1 szt. falownika firmy FRONIUS typu SYMO 15.0-3 M o mocy 15 kW)  
na napięciu 15 kV±10%,  
zakwalifikowanego do: III grupy przyłączeniowej,  
warunki dotyczą: przyłączenia do instalacji odbiorczej.

- II. Pozostałe zapisy w/w warunków przyłączenia pozostają bez zmian.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Departament Planowania i Rozwoju  
Biuro Planowania i Rozwoju Sieci  
Kierownik  
Tomasz Pawlicki

26.04.2020

