


Świebodzin, 11.09.2020 r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO PN.

**„BUDOWA INSTALACJI KOGENERACYJNEJ DLA ZWKIUUK W ŚWIEBODZINIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”**

Zamawiający tj. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin, udziela odpowiedzi na pytania do postępowania w trybie zapytania ofertowego jw.:

Pytanie nr 1	Odnosnie punktu 16 SIWZ: W związku z obszernym materiałem, który wymaga oceny nie tylko wykonawcy robót, ale również projektanta w zakresie prac budowlano-konstrukcyjnych, sanitarnych, podłączeń elektrycznych, ciepłowniczych oraz automatyki zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o tydzień (do dnia 22.09.2020). Wydłużenie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie wyceny prac potrzebnych do kompletnej realizacji przedmiotu przetargu i pozwoli wyeliminować wszelkie niejasności związane z zagadnieniami technicznymi w tym postępowaniu.
Odpowiedź	<b>Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.09.2020 r.</b>
Pytanie nr 2	Odnosnie punktu 8 SIWZ: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia? Pytanie umotywowane jest faktem dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej w Polsce, która w świetle prawa zamówień publicznych stanowi element sytuacji nadzwyczajnej pozwalającej na regulacje w zakresie terminu wykonania umowy. Aby zapobiec zbędnym komplikacjom w tej kwestii, szczególnie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 5 miesięcy. Według zapisów w SIWZ wszelkie pozwolenia środowiskowe oraz sprawy wymagające weryfikacji przez odpowiednie organy państwowe przypadają przeprowadzeniu przez Wykonawcę. Obecnie sprawy środowiskowe, w zależności od regionu Polski, wymagają ok. 8 miesięcy czasu potrzebnego na decyzję, szczególnie jeśli wnioskodawcą jest Wykonawca. Wydłużenie terminu realizacji bądź przeprowadzenie wniosków przez Zamawiającego do odpowiedniego organu rozwiąże sprawę terminowego zakończenia przedmiotu niniejszego przetargu i uskuteczni prawidłowe jego wykonanie.
Odpowiedź	<b>Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia opóźnień w wykonaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn epidemiologicznych bądź z przyczyn leżących po stronie organów wydających wymagane decyzje Wykonawca, zgodnie z zapisami wzoru umowy (będącego załącznikiem do zapytania ofertowego), będzie uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający nie zmieni</b>





	wymagań dotyczących przeprowadzenia wniosków i uzyskania decyzji przez Wykonawcę.
Pytanie nr 3	W związku z licznymi wątpliwościami, które pojawiły się podczas wizji lokalnej w dniu 09.09.2020 r. oraz analizy materiałów przetargowych zwracamy się z prośbą o przesunięcie składania ofert na dzień 30 września. Dodatkowo czas umożliwi Oferentowi przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty Zamawiającemu.
Odpowiedź	Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 30.09.2020 r.
Pytanie nr 4	Sprawozdanie z badań laboratoryjnych biogazu wykazuje wysokie przekroczenia związków krzemu i bardzo wysoką wilgotność gazu. Przekraczają one znacząco progowe wartości zanieczyszczeń wymaganych przez producentów silników. W związku z tym czy Oferent ma dobrać i wycenić instalacje do usuwania siloksanów i osuszania biogazu.
Odpowiedź	Zgodnie z zapisami Programu funkcjonalno-użytkowego (będącego załącznikiem do zapytania ofertowego) pkt. 3.1 „Jeżeli wg zastosowanych układów wymagane jest dostosowanie biogazu do parametrów generatora należy przewidzieć system odsiarczania, instalację do wyeliminowania związków krzemu oraz nadmiernej wilgotności biogazu i osuszania biogazu w stopniu pozwalającym uzyskać parametry zgodne z wytycznymi producenta jednostek kogeneracyjnych”, a także mając na uwadze zapisy Opisu przedmiotu zamówienia pkt. 6 „Zamawiający dokonał badań jakości biogazu z fermentacji osadów ściekowych. Wynik badań stanowi załącznik nr 1 do PFU. Zamawiający wymaga, by Wykonawca przed rozpoczęciem projektowania dokonał własnych badań biogazu”, to Wykonawca musi dobrać odpowiednią instalację kogeneracyjną i instalacje jej towarzyszące typu instalacja do usuwania związków krzemu czy też osuszania biogazu. Wybór rozwiązania i instalacji musi zapewnić jej prawidłowe funkcjonowanie, a także zapewnić podstawowe założenia niniejszego postępowania tj. budowę zespołu kogeneracyjnego opartego o minimum dwa układy kogeneracyjne o mocy elektrycznej do 50 kW, przy dopuszczalnej konfiguracji mocowej jednostek przy zachowaniu poziomu mocy 2x50 kW czyli 100 kW, a także zapewnić produkcję energii elektrycznej na poziomie 845,24 MWhe/rok oraz energii cieplnej na poziomie 110,50 MWht/rok. Ponadto Zamawiający podkreśla, iż badania biogazu, które wykonał pełnią funkcję pomocniczą Wykonawcy, a Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokonał własnych badań biogazu, celem odpowiedniego doboru instalacji.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW KANALIZACJI  
I USŁUG KOMUNALNYCH Spółka z o.o.  
66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 37  
tel.885-802-160  
Santander Bank Polski S.A. Oddział Świebodzin  
nr 56109015930000000059015463  
NIP 927-00-09-205 REGON 970327539

Prezes Zarządu  
*Dariusz Gusta*